〈西部調整池〉水質検査結果一覧表（令和5年度）

検査項目			04月11日	05月16日	06月13日	07月11日	08月16日	09月12日
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物		0.002未満			0.002未満	
	2	ウラン及びその化合物		0.0002未満			0.0002未満	
	3	ニッケル及びその化合物		0.001未満			0.001未満	
	4	1,2-ジクロロエタン		0.0004未満			0.0004未満	
	5	トルエン		0.001未満			0.001未満	
	6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)		0.008未満			0.008未満	
	7	亜塩素酸						
	8	二酸化塩素						
	9	ジクロロアセトニトリル		0.001未満			0.001未満	
	10	抱水クロラール		0.001			0.002	
	11	農薬類						
	12	残留塩素	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5
	13	カルシウム,マグネシウム等(硬度)		17			21	
	14	マンガン及びその化合物		0.001未満			0.001未満	
	15	遊離炭酸						
	16	1,1,1-トリクロロエタン		0.001未満			0.001未満	
	17	メチル-t-ブチルエーテル		0.001未満			0.001未満	
	18	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)						
	19	臭気強度(TON)						
	20	蒸発残留物		53			61	
	21	濁度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	22	pH値	7.4	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6
	23	腐食性(ランゲリア指数)						
	24	従属栄養細菌(CFU/mL)		0			0	
	25	1,1-ジクロロエチレン		0.001未満			0.001未満	
	26	アルミニウム及びその化合物		0.01			0.03	
	27	ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸						

〈西部調整池〉水質検査結果一覧表（令和5年度）

検査項目			10月17日	11月7日	12月12日	01月16日	02月13日	03月12日
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物		0.002未満			0.002未満	
	2	ウラン及びその化合物		0.0002未満			0.0002未満	
	3	ニッケル及びその化合物		0.001未満			0.001未満	
	4	1,2-ジクロロエタン		0.0004未満			0.0004未満	
	5	トルエン		0.001未満			0.001未満	
	6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)		0.008未満			0.008未満	
	7	亜塩素酸						
	8	二酸化塩素						
	9	ジクロロアセトニトリル		0.001未満			0.001未満	
	10	抱水クロラール		0.001			0.001未満	
	11	農薬類						
	12	残留塩素	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4
	13	カルシウム,マグネシウム等(硬度)		23			20	
	14	マンガン及びその化合物		0.001未満			0.001未満	
	15	遊離炭酸						
	16	1,1,1-トリクロロエタン		0.001未満			0.001未満	
	17	メチル-t-ブチルエーテル		0.001未満			0.001未満	
	18	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)						
	19	臭気強度(TON)						
	20	蒸発残留物		63			62	
	21	濁度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	22	pH値	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5
	23	腐食性(ランゲリア指数)						
	24	従属栄養細菌(CFU/mL)		0			0	
	25	1,1-ジクロロエチレン		0.001未満			0.001未満	
	26	アルミニウム及びその化合物		0.02			0.01未満	
	27	ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸						

〈西部調整池〉水質検査結果一覧表（令和5年度）

検査項目			最高	最低	平均	回数	目標値
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.02mg/L以下
	2	ウラン及びその化合物	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.002mg/L以下(暫定)
	3	ニッケル及びその化合物	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.02mg/L以下
	4	1,2-ジクロロエタン	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	4	0.004mg/L以下
	5	トルエン	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.4mg/L以下
	6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4	0.08mg/L以下
	7	亜塩素酸				0	0.6mg/L以下
	8	二酸化塩素				0	0.6mg/L以下
	9	ジクロロアセトニトリル	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.01mg/L以下(暫定)
	10	抱水クロラール	0.002	0.001未満	0.001	4	0.02mg/L以下(暫定)
	11	農薬類				0	比の和として,1以下
	12	残留塩素	0.6	0.4	0.5	12	1mg/L以下
	13	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	23	17	20	4	10mg/L以上100mg/L以
	14	マンガン及びその化合物	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.01mg/L以下
	15	遊離炭酸				0	20mg/L以下
	16	1,1,1-トリクロロエタン	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.3mg/L以下
	17	メチル-t-ブチルエーテル	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.02mg/L以下
	18	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)				0	3mg/L以下
	19	臭気強度(TON)				0	3以下
	20	蒸発残留物	63	53	60	4	30mg/L以上200mg/L以
	21	濁度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	1度以下
	22	pH値	7.6	7.4	7.5	12	7.5程度
	23	腐食性(ランゲリア指数)				0	-1程度以上とし,極力0に
	24	従属栄養細菌(CFU/mL)	0	0	0	4	1mL中2000CFU以下(暫
	25	1,1-ジクロロエチレン	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.1mg/L以下
	26	アルミニウム及びその化合物	0.03	0.01未満	0.01	4	0.1mg/L以下
	27	ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸				0	0.00005mg/L以下